CODE ARTICLE: 2091911

ELECTROSOFT CLASSE 1

Manutention sous tension jusqu'à un voltage de 7500 volts. A utiliser avec des surgants en cuir pour la protection mécanique.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
2091911

Type de produit
Gants

Gamme
Protection Electrique

Ligne
Latex

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
ELECTROSOFT

Industrie

- Télécommunications
- Energie ou Electricité
- Maintenance
- Télécommunications
- Transport
- Services collectifs

Utilisation du produit
Manutention sous tension jusqu'à un voltage de 7500 volts. A utiliser avec des surgants en cuir pour la protection mécanique.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Gant isolant en latex naturel beige.
Classe 1
Catégorie RC.
Epaisseur: 1,5 mm.
Longueur: 41 cm

Avantage
CONFORT
Grâce à sa forme ergonomique et à l'intérieur légèrement poudré, le gant est facile à mettre et à enlever.
RESISTANCE
La base en latex naturel confère au gant des caractéristiques diélectriques optimales.

© Honeywell International Inc.

Les deux couleurs, beige àl'intérieur et noir à l'extérieur, permettent de constater l'usure du gant.
Son épaisseur assure une bonne dextérité et offre une protection pouvant aller jusqu'à 7500 volts.
PROTECTION
A utiliser avec des surgants en cuir pour la protection mécanique.

Descriptif technique

Description
CATEGORIE CE:
Risques irréversibles III
Conforme aux:
NORMES:
EN 60 903 - 2003
CEI 903 - 2002
CARACTERISTIQUES:
Gant isolant en latex naturel beige.
Classe 1
Catégorie RC.
Épaisseur: 1,5 mm.
Longueur: 41 cm

Technologie des produits
Gants Trempés

Longueur
41 cm

Épaisseur
1.5 mm

Innocuité
Conforme aux Normes Européennes

Tailles
8 à 12

Étiquette d'emballage

Étiquetage
CE HONEYWELL
2091911 XX
EN 60903-2003
CEI 903-2002

Certifications

EPI catégorie EU
3

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Certification EU
EU Attestation

Documentation

DOC 20 919 11 FR
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/4294998347/1033.aspx

Informations complémentaires

© Honeywell International Inc.

Fiche d'informations sur l’utilisateur
sur le sachet

Maintenance

Cycle de vie
Marquage : La date de l'essai électrique en fin de fabrication figure sur chaque gant et sachet, ainsi qu'un numéro de lot assurant la traçabilité du produit.
Les gants fréquemment utilisés doivent être testés à des intervalles inférieurs à 6 mois.
Les gants d'usage occasionnel doivent être testés après usage et, de toute façon, au maximum tous les 12 mois.
Les Gants en stock doivent être testés à des intervalles n'excédant pas 12 mois.

Information de stockage
Stockage : laisser les gants dans leur emballage d'origine.
Ne pas les comprimer, ne pas les plier.
Attention à la proximité des sources de chaleur (soleil, radiateur, lumière artificielle, par exemple) ; la température idéale de stockage est comprise entre 10 et 21°C.

Instructions d’entretien
Vérification : La plus minime perforation rend le gant inutilisable.

Avant chaque utilisation, pratiquer une inspection visuelle et vérifier le gant par gonflage.

Précaution : Ne pas mettre en contact avec des produits agressifs : huile, graisse, essence de térébenthine, White Spirit, paraffine ou tout acide fort. Ne pas utiliser de gants humides.

Nettoyage : A l'eau et au savon. Séchage à moins de 65°C, hygrométrie ambiante.
Les sécher soigneusement et les poudrer avec du talc.
Si du goudron ou de la peinture reste sur les gants, essuyer immédiatement les taches avec un solvant approprié, sans excès, puis laver et traiter comme ci-dessus.
Les gants devenus humides à l'usage ou au lavage doivent être soigneusement séchés à une température inférieure à 65°C.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.