



### UTILISATION

Kit composé d'équipements de protection individuelle et de condamnation nécessaires pour toute intervention sur ouvrage électrique basse tension en mode hors tension en application de la norme de sécurité NF C 18-510.

### COMPOSITION

- 1 écran facial avec serre-tête. **MO-186**
- 1 paire de gants isolants 1000 V suivant norme CEI 60903. **CG-10-C**
- 1 paire de sous gants en coton. **CG-80-H**
- 1 cadenas de condamnation. **AL-230-111**
- 1 macaron de condamnation. **AP-467/1**